

Общество с ограниченной ответственностью «КАЛАНЧА»



ISO 9001:2015

Стационарный пожарный пост «Гейзер»

ПАСПОРТ



2019

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование изделия – стационарный пожарный пост «Гейзер» (далее по тексту СПП «Гейзер»).

1.2 СПП «Гейзер» предназначен для обеспечения пожарной безопасности объектов различных отраслей экономики, сельских поселений, лесных хозяйств, садоводческих товариществ и прочих объектов, находящихся на удалении от пожарных депо.

1.3 Использование СПП «Гейзер» позволяет хранить без постоянной охраны пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательное оборудование.

Изготовитель: ООО «КАЛАНЧА ИНЖИНИРИНГ», Россия, 141305, Московская область,
г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 3
т/ф. +7 (495) 781-92-48
E-mail: 212@kalancha.ru

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Габаритные размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота Исполнение:	2650. ₆ 2100. ₅ 2400. ₅ Климатическое
2	Общая полезная площадь, м ²	5,6
3	Общий объем помещения, м ³	13,4
4	Размеры торцевых дверных проемов, мм, не менее - ширина - высота	1700 2002
5	Размеры угловых фитингов и их расположение	по ГОСТ 20527
6	Максимальная допустимая масса, БРУТТО, кг, не более	5000
7	Максимальная допустимая нагрузка на пол, кг/м ² , не более	120
8	Максимальная допустимая нагрузка на кровлю, кг/м ² , не более	110
9	Масса снаряженного СПП, кг,	1450±100
10	Расчетный срок службы, лет	10
11	Категория здания, сооружения по техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ	В
12	Пожарно-технические характеристики: - степень огнестойкости - класс конструктивной пожарной опасности - класс функциональной пожарной опасности	III С0 Ф 5.2
13	Диапазон температур	-40 до +40С

СПП «Гейзер» оснащен электрооборудованием:

- Обогреватель 1 шт;
- Светильник дневного света 1 шт.;
- Выключатель 1 шт.;
- Розетка 1 шт.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ СПП

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
Огнетушители		
	Огнетушитель порошковый ОП-4 (з)	4
	Огнетушитель углекислотный ОУ-3	4
Пожарно-техническое вооружение		
	Разветвление рукавное тройное РТ-70	2
	Рукав «Премиум» 50 мм с ГР-50	10
	Рукав «Премиум» 65мм с ГР-70	10
	Рукав всасывающий 100мм с ГР-100 4м	2
	Ствол ручной пожарный РС-50 а	2
	Ствол ручной пожарный РС-70 а	2
	Ключ для пожарно-соединительной арматуры К-80	2
	Ключ для пожарно-соединительной арматуры К-150	2
	Сетка, всасывающая СВ-100	1
	Головка переходная ГП 65х50	2
	Зажим для пожарных рукавов ЗПР-80	4
	Лопата совковая	2
	Багор пожарный	2
	Лом пожарный легкий	2
	Лом пожарный тяжелый	2
	Топор для пожарного щита	2
	Лопата штыковая	2
	Ведро пожарное конусное	1
	Лестница ЛСУ	1
	Перчатки диэлектрические бесшовные	1
	Боты диэлектрические	1
	Ножницы диэлектрические	1
	Коврик диэлектрический (750 x 750)	1
	Огнетушитель ранцевый "РП- 15 - Ермак+"	1
Боевая одежда пожарного		
35	Сапоги специальные термоустойчивые резиновые для пожарных (43-44 размеры)	3
36	Пояс пожарный спасательный ППС	3
37	Каска защитная КЗ-94	3
38	Подшлемник специальный для пожарных	3
39	Комплект боевой одежды пожарного	3
40	Рукавицы для защиты от повышенной температуры	3
41	Топор пожарного поясной ТПП-СТ	3

Примечание: по заявке заказчика допускается изменение и дополнение комплектации СПП.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие СПП «Гейзер» требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировании, хранения и монтажа, изложенных в эксплуатационной документации.

4.2. Назначенный срок службы - 10 лет.

4.3. Гарантийный срок хранения до эксплуатации - **18 мес.** с момента принятия отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

4.4. СПП «Гейзер» транспортируются всеми видами транспорта на любое расстояние в соответствии с «Правилами перевозки грузов ...», действующими на соответствующем виде транспорта.

4.5. При транспортировании и хранении должны быть обеспечены условия, предохраняющие оборудование, находящиеся внутри бокса, от внешних воздействий.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Стационарный пожарный пост «Гейзер» заводской номер _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

(год, число, месяц)		

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стационарный пожарный пост «Гейзер» заводской номер _____

Соответствует черт. КЛЧ.СПП-00.00.000 СБ признан годным к эксплуатации.

Полная масса, 1450±100 кг

Тип контейнера 1СС-5195А22

Номер контейнера _____

Номер мотопомпы _____

Дата изготовления _____

Начальник отдела технического контроля

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

9. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок исполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия, подпись	
				проводившего работу	проверившего работу

10.ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

10.1 К работам по эксплуатации, техническому обслуживанию СПП «Гейзер» допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности в установленном порядке.

10.2. СПП «Гейзер» при транспортировании, погрузке и разгрузке должен перемещаться в соответствии с требованиями ГОСТ12.3009 и ГОСТ 12.3.020.

10.3 Запрещается поднимать СПП «Гейзер» за места, не предусмотренные маркировкой мест стропования.

10.4 Установка СПП «Гейзер» на месте эксплуатации должна производиться на выровненную утрамбованную площадку. Допускается уклон не более 5°.

10.5 Нарушение правил эксплуатации электрооборудования, при подведенном электричестве к установке, может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

10.6 Персонал обслуживающий электрооборудование должен иметь допуск к работе с электроустановками до 1000В и соблюдать требования действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил техники безопасности при эксплуатации энергоустановок потребителей» (ПТБ), «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП).

11.УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 СПП «Гейзер» утилизируется в соответствии с требованиями, установленными у потребителя.

