



**СейсмоБезопасность**  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации  
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,  
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г. Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

## **СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Серия 001 № 516  
Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «Каланча».  
Адрес: 141313, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22/1.  
Фактический адрес: 141313, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная,  
д. 22/1.  
Телефон: +7 (495) 781-92-48, e-mail: kalancha@kalancha.ru.  
(наименование организации, получившей сертификат)

**Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция**

Модули газопорошкового пожаротушения МГПП-11,5-CO2-3.1-PX-ABCE-Y2,  
МГПП-110-CO2-30-PX-ABCE-Y2, выпускаемые по ТУ 4854-027-13393076-2012.  
(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**  
(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98  
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64).

**НА ОСНОВАНИИ**

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 212-21/08 от 23.08.2021 года, выданного Испытательным центром  
электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12,  
корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 23.08.2021

Срок действия сертификата: 22.08.2024

Руководитель органа  
по сертификации

Родзивон Г.А.  
(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург

